

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

Certified that the St. Joseph's Co-ed school, Avera Colony, Bhopal (name of the building or premises) at E-6, Avera Colony, Bhopal (address) comprised of — basement(s) and Ground Plus two floor (G+2) (upper floors) owned/ occupied by St. Joseph's Co-ed School (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 29/09/23 (date of inspection) in the presence of Mr. Waseem Afaq (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (X/ XII) With effect from 16/10/23 for a period of 3 years in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 03/06/24 (date of issue) at Bhopal (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: 

Name : रामेश्वर नील

Designation : फायर ऑफिसर
स्मॉल निगम, भोपाल

Name & Address of Department/ Office:

To
The Principal
St. Joseph's Co-ed School
Avera Colony, Bhopal
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to
.....
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल)
Fire Safety Certificate(Renewal)

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010748/FNOC/COL/2023/7020
आवेदन की तिथि / Application Date : May 26, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Oct-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST JOSEPHS CO ED SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL 462016
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire safety(RENEWAL)
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 11 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 25806 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COL BHOPAL NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100010748 भवन हेतु फायर सेफ्टी (रिन्यूअल) प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL
PLOT NO-35-290, E-6,
ARERA COLONY BHOPAL

विषय:- ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL द्वारा ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) प्रदाय करने के संबंध में।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल)
Fire Safety Certificate(Renewal)

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010748/FNOC/COL/2023/7020
आवेदन की तिथि / Application Date : May 26, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Oct-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST JOSEPHS CO ED SCHOOL

विषयांतर्गत ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL द्वारा ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL शैक्षणिक भवन के 13553.76 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 11 मीटर उंचे शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ आवेदन के साथ पूर्व में जारी अस्थाई फायर अनापति पत्र की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

1. ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL द्वारा ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल के जारी पत्र दिनांक 04.07.2020 द्वारा अस्थाई फायर अनापति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।
2. कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
3. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल)
Fire Safety Certificate(Renewal)

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010748/FNOC/COL/2023/7020

आवेदन की तिथि / Application Date : May 26, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Oct-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST JOSEPHS CO ED SCHOOL

4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन/संस्था के शैक्षणिक भवन एडमिन ऑफिसर की उपस्थिति में उपकरणों को तंचालित करा कर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।
5. आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
7. विद्युत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिये एवं वायरिंग की स्थिति को समय-समय पर चेक किया जाना अनिवार्य होगा।
8. ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL द्वारा ST. JOSEPH'S CO-ED SCHOOL PLOT NO-35-290, E-6, ARERA COLONY BHOPAL को प्रदाय की जा रही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल), जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) के दिनांक से 02 माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल)
Fire Safety Certificate(Renewal)

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010748/FNOC/COL/2023/7020

आवेदन की तिथि / Application Date : May 26, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Oct-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST JOSEPHS CO ED SCHOOL

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) जारी करने हेतु अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा
प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**NIDHI
SINGH** Digitally signed
by NIDHI SINGH
Date: 2023.10.16
16:35:52 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh